

**Van:** Servicedesk Vergunningen <vergunningen@wsrl.nl>  
**Verzonden:** donderdag 26 september 2024 17:24  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]; [REDACTED]@gmail.com  
**Onderwerp:** 2024115384 - Reactie op uw tekeningen

Beste [REDACTED],

Ik heb de tekeningen bekeken en hierbij mijn reactie:

#### **De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een melding**

Deze dient u via het DSO in. U kunt dan één melding voor twee activiteiten indienen. Dit kan omdat zowel het dempen als het compenseren in een tertiair (C) watergang plaatsvindt.

En:

- er geen specifieke natuurdoelen aan het water verbonden zijn;
- er geen NVO aanwezig is;
- niet voor afwatering van een weg dient;

#### **De waterbalans is akkoord**

Gezien de situatie in het veld komen de afmetingen in de berekening goed overeen met de werkelijkheid.

#### **Wijziging van de status van de te verbreden watergang**

Als de watergang wordt verbreed wordt de status opgewaarderd naar een secundaire (B) status. Dit houdt in dat de initiatiefnemer ook verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.

#### **De verbreding van de watergang wordt niet gezien als natuurvriendelijke oever (nvo)**

In het vooroverleg tussen dhr. [REDACTED] en het waterschap was er nog sprake van een nvo over de te verbreden watergang.

Echter om het nvo aan te merken eist het waterschap een talud van minimaal 1:3.

Als de verbreding wordt uitgevoerd met een talud van 1:2 zien wij dit als een normale verbreding van de watergang.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Servicedesk Vergunningen  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

T: (0344) 64 9494

Waterschap Rivierenland  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Bezoekadres:  
De Blomboogerd 1  
4003 BX Tiel



[Bekijk hier een impressie van onze Watervisie 2050.](#)

