

Gearchiveerd: vrijdag 10 januari 2025 00:23:18

Van: [redacted]

Verzonden: [redacted], 18 Jun 2024 08:42:36

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Schuimproblematiek Nijmegen; analyserapport watermonsters

Urgentie: Normal

Precisie: None

Hoi [redacted],

Ik zal [redacted] vragen wanneer we de memo kunnen verwachten.

Er is nog sprake van lichte schuimvorming al hebben we geen grote hoeveelheden schuim meer aangetroffen. Ook lijkt het erop dat de schuimvorming langzaam verder aan het afnemen is. Wel wisselt de mate van schuimvorming wat van moment tot moment, natuurlijk ook afhankelijk van de mate van beluchting. De afgelopen twee weken heb ik geen enkele keer schuim over de rand van de AT's zien komen.

groeten,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: maandag 17 juni 2024 15:58

Aan: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE: Schuimproblematiek Nijmegen; analyserapport watermonsters

Hoi [redacted],

Bedankt.

Wie heeft er contact met [redacted] wanneer we de memo kunnen verwachten?

Is er nog sprake van schuimvorming geweest?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Teamleider Zuiveringsbeheer T-BBR

Van: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: maandag 17 juni 2024 14:49

Aan: [redacted]@adecoadvies.nl; [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted],

[redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] van

<[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted], [redacted]

<[redacted]@wsrl.nl>; [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: Schuimproblematiek Nijmegen; analyserapport watermonsters

Goedemiddag,

Zojuist heb ik het tweede deel van het analyserapport van SGS ontvangen betreffende de analyseresultaten van de watermonsters in het onderzoek naar de oorzaak van de schuimproblematiek op RWZI Nijmegen.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Basisoperator RWZI Nijmegen
Team Zuiveringsbeheer Betuwe / Rijk van Maas en Waal
Afdeling technische installaties

T: [Redacted]
M: [Redacted]
E: [Redacted]@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland Bezoekadres:
Postbus 599 De Blomboogerd 1
4000 AN Tiel 4003 BX Tiel



Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons [privacystatement](#) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen