

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@wsrl.nl>

Verzonden: 13-10-2025 09:45

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@wsrl.nl>

Onderwerp: FW: Reactie waterschap Rivierenland op Weging van het Waterbelang RO De Brink-Lienden

Hi [REDACTED],

Onderstaand de besproken reactie wat betreft de ontwikkeling De Brink te Lienden.

Beste [REDACTED]

We hebben het plan De Brink te Lienden doorgenomen. Veel opmerkingen zijn inmiddels verwerkt maar een enkele blijven nog staan of behoeven een extra duiding.

- **Watersysteembeschrijving en werking:** Er wordt aangegeven dat er in de kern Lienden wateroverlast wordt ervaren. Graag toevoegen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de oplossing van dit probleem. De gemeente zou meer toelichting geven over de herkomst van dit probleem. Wat is hiervan verwerkt?
- **Duikermaatvoering:** De maatvoering van de duikers worden momenteel in overeenstemming met het beleid meegenomen in de ontwerptekeningen. Dit is voor nu voldoende. In een latere fase zal het ontwerp hydrologisch getoetst worden. Hieruit moet blijken dat het definitief voldoende is of dat er andere diameters nodig zijn.
- **Afwatering:** In paragraaf 4.2.2 wordt aangegeven dat bij een T=10+10% hemelwater naar het plangebied afstroomt. De initiatiefnemer geeft aan dat het huidige systeem het extra water uit de kern Lienden aankan. Wordt dit onderschreven door de gemeente?
- **Wadi's:** De wadi's moeten op termijn weer beschikbaar zijn voor een volgende bui. Om precies te zijn is de vereist ledigingstijd 48-96 uur bij een landelijke afvoernorm van 1,5 L/s/ha. Dit graag opnemen in het ontwerp en ook als uitgangspunt in de documentatie.
- **Grondkerende constructie in dwarsprofiel C:** De betreffende watergang is een nieuwe watergang waardoor er met het plaatsen van een keerwand geen sprake is van een demping. Dit punt komt dan ook te vervallen.
- **Kleine watergang oostzijde:** Achter de woning ter plaatse van Brinkstraat 33 wordt een klein stuk B-watergang (101113) op ons aanraden gedempt. Het lijkt erop dat dit stukje watergang niet mee wordt genomen in de compensatieberekening. Het dient namelijk 1 op 1 gecompenseerd te worden in het plangebied. Hoe is deze demping verwerkt?

Attentie voor het thema grondwater: nadere (transparante) formulering volgt

Gr [REDACTED]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen