

Van: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>
Verzonden: 22-09-2023 15:04
Aan: [redacted] <[redacted]@gemeentealtena.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>
Onderwerp: RE: plangebied Sjersestraat Almkerk

Hallo [redacted],

Hierbij mijn reactie op de nieuwe versie van het waterhuishoudkundig plan van de Sjersestraat. Sorry dat het wat langer duurde, ik heb intern nog advies gevraagd.

Ik zie een aantal dingen nog niet terug, of zie ik die misschien over het hoofd?

Opmerkingen/vragen bij het waterhuishoudkundig plan:

- Tabel 2.2: schatting verharde oppervlaktes. Hoe zijn deze tot stand gekomen? De tabel is niet geheel duidelijk. Dit zien we graag verder uitgesplitst in de tabel terug. Bijvoorbeeld de percelen, oppervlak per perceel, verhard oppervlak per perceel, totaal. Daarnaast dient de verharding in de openbare ruimte ook gecompenseerd te worden (de weg e.d.). Dit zien we nu niet terug in het totaal, en bij de dimensionering van de wadi. **Ã is goed aangepast.**
- De aanpassing van het aantal/ type woningen is niet in heel het document aangepast o.a. bijlage 1 overzichtstekening klopt niet meer met de nieuwe situatie. **Ã bijlage is ongewijzigd**
- In tabel 3.1 is de ontwateringsdiepte van de wegen 0,3 m in plaats van de eerder aangegeven 0,7 m. Waarom is dit zo gekozen? Het document is aangepast met uitgangspunten die eerder als ongewenst zijn beschreven en ook zijn. Wij zien graag aangetoond dat de minimale ontwateringsdiepte gehaald worden en dat de nieuwe ontwikkeling niet tot problemen zal leiden. **Ã is goed aangepast.**
- Ook zien we graag aangetoond dat de ophogingen niet tot wateroverlast bij naburige percelen zal leiden. Dit dient o.a. onderbouwd te worden met dwarsprofieltekeningen van de huidige en nieuwe situatie waar de aanliggende percelen in zijn meegenomen. **Ã zie ik niet terug.**
- Voor de inrichting van de openbare ruimte dient de HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) aangehouden te worden, o.a. minimale diameter riolering rond 300mm. De HIOR dient t.z.t. vastgelegd te worden voor dit plan. **Ã zie ik niet terug**
- De praktijkpeilen en profielen van de aangrenzende watergangen dienen inzichtelijk gemaakt. **Ã zie ik niet terug**
- De ontwaterende functie van de watergang aan de oostzijde voor het aangrenzend gebied dient gehandhaafd te blijven. **Ã zie ik niet terug**
- De duiker parallel aan de Sjersestraat is nog een aandachtspunt bij het verdere ontwerp. **Ã zie ik niet terug**
- Tabel 6.1 laat zien dat de slokop (+0,20 NAP) hoger ligt dan het straatpeil (+0,15 NAP). Dat betekent dat er water op straat staat voordat de slokop zijn werk kan doen. Dit lijkt ons niet wenselijk. Met het ontwerp ook rekening houden met maaiveldhoogtes van aangrenzende percelen. De uitwerking van de wadi vraagt nog om aandacht. Een aantal richtlijnen voor het dimensioneren van de wadi vanuit het waterschap: **Ã dit is aangepast conform opmerking.**

Sinds de vorige versie van het plan, zijn onze richtlijnen voor wadi's wat aangescherpt. Wij

houden nu een maximale waterdiepte van 30 cm aan tot de slokop/overlaat (bij T100 664 m³ berging / ha verharding). Hierdoor zou de wadi wat groter moeten worden. Onze nieuwste inzichten wijzen uit dat dit nodig om droge voeten te houden, wat natuurlijk ons gezamenlijke belang is, en dat van de toekomstige bewoners. Zou je kunnen kijken of dit in deze fase van het plan nog inpasbaar is?

Wat betreft de doorlatendheid van de bodem van de wadi, heb ik aanvullend advies van onze hydroloog gekregen: Een wadi moet op een begin-doorlatendheid van minstens 0,5 m/d worden ontworpen, hier is het mengsel van 1/3 tunnelcompost en 2/3 drainagezand voor de toplaag op gebaseerd. Door de toevoer van sediment verstopt de bovenlaag van de wadi langzaam over tijd. Aan de andere kant zorgen vegetatie en bodemleven voor nieuwe poriën, die de doorlatendheid weer verbeteren.

Na ongeveer 2 jaar heeft de wadi zijn evenwicht-doorlatendheid bereikt. Dit evenwicht geeft een doorlatendheid van 0,2 tot 0,3 m/d, afhankelijk van de sedimenttoevoer (vooral de fijne fractie) en de gezondheid van de vegetatie.

Kun je hiermee verder?

Mail of bel gerust bij vragen. Ik ben vanaf volgende week op woensdag, vrijdag en maandag om de week aan het werk (komende maandag niet).

Met vriendelijke groet,

 J

Adviseur water en ruimte

Waterschap Rivierenland
06  J

Van:  J

Verzonden: dinsdag 29 augustus 2023 16:33

Aan:  J

Onderwerp: RE: plangebied Sjersestraat Almkerk

Hallo  J,

Eerder met dit plan ook al problemen gehad met verschillende versies, maar nu ben ik vergeten naast de eerdere versie ook de nieuwe toe te voegen, sorry

Met vriendelijke groet,

 J

Gemeente Altena
Team Ruimtelijk Beheer

Sportlaan 170 | 4286 ET Almkerk
Postbus 5 | 4286 ZG Almkerk

T: 0183516100
www.gemeenteAltena.nl

Van: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: dinsdag 29 augustus 2023 16:22

Aan: [redacted] <[redacted]@gemeentealtena.nl>

Onderwerp: RE: plangebied Sjersestraat Almkerk

Ha [redacted],

Ik zie dat dit bestand versie januari 2022 is, die we al eens hebben beoordeeld. Klopt dat? Inhoudelijk lijkt hij ook overeen te komen met een eerdere versie.

Als er een nieuwe versie is, zou ik het heel fijn vinden als de wijzigingen gemarkeerd zijn, of als een reactie is gegeven op onze opmerkingen in de mail. Als terugkoppeling aan de projectleider/adviseur.

Helaas geen inhoudelijke reactie daardoor. Hoor het graag als er toch een andere versie is!

Groeten,

[redacted]

[redacted] <[redacted]@gemeentealtena.nl>

Verzonden: dinsdag 29 augustus 2023 15:46

Aan: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE: plangebied Sjersestraat Almkerk

Is goed [redacted], zie het graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Gemeente Altena

Team Ruimtelijk Beheer

Sportlaan 170 | 4286 ET Almkerk

Postbus 5 | 4286 ZG Almkerk

T: 0183516100

www.gemeenteAltena.nl

Van: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: dinsdag 29 augustus 2023 15:21

Aan: [redacted] <[redacted]@gemeentealtena.nl>

Onderwerp: RE: plangebied Sjersestraat Almkerk

Hoi [redacted],

Ik werp er zo een snelle blik op, maar een uitgebreide toetsing lukt vandaag niet.

Hoeft niet erg te zijn, op zich goed om de echte toetsing te doen als het weer ter inzage ligt.

Je hoort van me.

Groeten, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@gemeentealtena.nl>

Verzonden: dinsdag 29 augustus 2023 13:09

Aan: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE: plangebied Sjersestraat Almkerk

Hallo [redacted],

Lukt het om vandaag er naar te kijken?

Ik hoor het graag

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Gemeente Altena
Team Ruimtelijk Beheer

Sportlaan 170 | 4286 ET Almkerk
Postbus 5 | 4286 ZG Almkerk

T: 0183516100
www.gemeenteAltena.nl

Van: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: vrijdag 25 augustus 2023 17:28

Aan: [redacted] <[redacted]@gemeentealtena.nl>

Onderwerp: RE: plangebied Sjersestraat Almkerk

Ha [redacted],

Bedankt voor de stukken. Ik ga er volgende week naar kijken.

Fijn weekend en groet,

[redacted]

[redacted] <[redacted]@gemeentealtena.nl>

Verzonden: dinsdag 22 augustus 2023 10:46

Aan: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE: plangebied Sjersestraat Almkerk

Hallo [redacted] (en [redacted], fijn dat je gelijk mee wilt kijken.

Zie de bijlage de nieuwe watertoets en de eerdere reactiemail met onze opmerkingen op de vorige watertoets.

Ben er nu mee bezig en zover ik nu kan zien zitten de meeste aanpassingen in de hoeveelheden verharding en de tabellen.

Wanneer lukt het je om de watertoets door te nemen? (ben zelf ook al laat met het

doorsturen) Hoor het graag

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Gemeente Altena

Team Ruimtelijk Beheer

Sportlaan 170 | 4286 ET Almkerk

Postbus 5 | 4286 ZG Almkerk

T: 0183516100

www.gemeenteAltena.nl

Van: [Redacted] <[Redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: dinsdag 22 augustus 2023 10:32

Aan: [Redacted] <[Redacted]@gemeentealtena.nl>

CC: [Redacted], [Redacted] <[Redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE: plangebied Sjersestraat Almkerk

Hallo [Redacted],

Goed idee om een gezamenlijke reactie te geven, ik kijk graag mee.

Zou je het plan ook aan [Redacted] willen sturen? Dan is zij ook op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Adviseur Water en Ruimte

Team Gebiedsontwikkeling West

Afdeling Omgeving en beleid

T: (0344) 64 92 35

M: 06 [Redacted]

E: [Redacted]@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland

Postbus 599

4000 AN Tiel

Bezoekadres:

De Blomboogerd 1

4003 BX Tiel



[Bekijk hier een impressie van onze Watervisie 2050.](#)



Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).

Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons [privacystatement](#) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Van: [redacted] <[redacted]@gemeentealtena.nl>

Verzonden: dinsdag 22 augustus 2023 09:26

Aan: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: plangebied Sjersestraat Almkerk

Hallo [redacted],

Ik heb weer een verzoek gehad om de aangepaste versie van de watertoets van de Sjersestraat te toetsen. Eerder hebben we een gezamenlijke reactie gegeven.

Wil jij nu ook weer meekijken en dat we een gezamenlijke reactie geven? Dan stuur ik de watertoets door.

Alvast bedankt voor je reactie!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Gemeente Altena

Team Ruimtelijk Beheer

Sportlaan 170 | 4286 ET Almkerk

Postbus 5 | 4286 ZG Almkerk

T: 0183516100

www.gemeenteAltena.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen