

Van: [J] - [J], [J]

Verzonden: 17-07-2025 13:45

Aan: [J]@sellenra.com

Onderwerp: 2025040200991 Aanvullen aanvraag voor het lozen van afvloeiend hemelwater ten behoeve van het bouwen van 14 woningen ter plaatse van Sjersestraat te Almkerk

Beste,

Hierbij ontvangt u onze brief met het verzoek om uw vergunningsaanvraag aan te vullen. U wordt verzocht om de benodigde gegevens vóór 1 augustus 2025 aan te leveren.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk Vergunningen, telefonisch bereikbaar op nummer (0344) 64 94 94 (tussen 08.30 en 12.30 uur) of email vergunningen@wsrl.nl.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Waterschap Rivierenland.

T: (0344) 64 94 94

E: vergunningen@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland Bezoekadres:

Postbus 599

4000 AN Tiel

De Blomboogerd 1

4003 BX Tiel



Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Vraagt u dan een vergunning aan of doet u een melding? Dan gaat dat via het nieuwe Omgevingsloket. [Meer weten? Kijk hier.](#)



**Aan de slag met de
Omgevingswet**

Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).

Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons [privacy statement](#) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69
BIC NWABNL2G



Sellenra Vastgoed Ontwikkeling B.V.

t.a.v. [redacted]

Sonniusstraat 1 G

[redacted] 'S-HERTOGENBOSCH

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
17 juli 2025	229728 / 2025040200991	229728/224174	[redacted]
Onderwerp:	E-mail:	Doorkiesnummer	
Aanvullen vergunningaanvraag	vergunningen@wsrl.nl	0344 64 94 94	

Beste [redacted]

U heeft op 2 april 2025 een vergunningaanvraag ingediend. De vergunningaanvraag gaat over het lozen van afvloeiend hemelwater ten behoeve van het bouwen van 14 woningen ter plaatse van Sjersestraat te Almkerk.

Uw aanvraag is nog niet compleet

We hebben uw aanvraag beoordeeld en vastgesteld dat de vergunningsaanvraag niet volledig is.

Om een besluit te kunnen nemen op uw aanvraag, moet deze worden aangevuld. Wij hebben de volgende gegevens nodig.

1. **Slokop:** U bent voornemens een wadi met slokop te realiseren. Om te voorkomen dat te veel grondwater via de drain wordt afgevoerd naar de watergang, dient de slokop voorzien te zijn van een drempel. De hoogte van de drempel moet gelijk zijn aan de GHG. U dient de slokop verder uit te werken en het functioneren toe te lichten, bij voorkeur middels een tekening.
2. **Ledigingstijd:** Het is niet duidelijk hoe het systeem gaat functioneren en hoe de vereiste ledigingstijd in het systeem is geborgd. U moet het functioneren van het systeem verder toelichten.

Wanneer moeten we de aanvullende gegevens ontvangen hebben?

Wij verzoeken u binnen 2 weken na verzenddatum van deze brief de vergunningaanvraag aan te vullen via het Omgevingsloket online met de gevraagde gegevens.

De termijn voor de behandeling van uw vergunningaanvraag wordt opgeschort tot de dag waarop wij de gevraagde aanvullende gegevens hebben ontvangen of tot na het verstrijken van bovenstaande termijn.

Wat als de gegevens niet (op tijd) worden aangeleverd?

Indien wij de gevraagde gegevens niet vóór 1 augustus 2025 hebben ontvangen, moeten we uw aanvraag buiten behandeling laten, zoals beschreven in artikel 4:5 van Algemene wet bestuursrecht.

Als u uw activiteit toch wilt kunnen uitvoeren, zult u een nieuwe aanvraag moeten indienen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Let op: eenzelfde aanvraag zal eenzelfde uitkomst hebben.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de aangevraagde werkzaamheden niet zonder watervergunning mogen worden uitgevoerd.

Dreigt u de termijn door onvoorziene omstandigheden te overschrijden, dan kunt u schriftelijk om verlenging van de termijn moeten verzoeken.

Worden er kosten in rekening gebracht?

Zonder de aanvullende gegevens zal de gevraagde vergunning buiten behandeling worden gelaten. Er zal dan op grond van de legesverordening geen leges in rekening worden gebracht.

U kunt er voor kiezen om de vergunningaanvraag in te trekken, in dat geval wordt op grond van de legesverordening, 25 % van de verschuldigde leges in rekening gebracht.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Team meldingen, vergunningen en advies, via de bovenstaande contactgegevens. Wij verzoeken u bij contact over deze brief ons kenmerk te noemen.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,
de teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving,



Bijlage(n): --

Afschrift: T-GBA 

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen