

Van: [REDACTED]@wsrl.nl

Verzonden: 25-11-2025 09:08

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@wsrl.nl>

Onderwerp: Brief waterafvoer de Brink

Ter info

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 063 [redacted]
BIC NWABNL2G



Gemeente Buren

T.a.v. [redacted]

Postbus 23
4020 BA MAURIK

VERZONDEN 03 NOV. 2025

Datum: 3 november 2025
Uw kenmerk: n.v.t.
Ons kenmerk: 219201/272111

Behandeld door:

[redacted]

Onderwerp:
Wateradvies op het TAM-IMRO De Brink Lienden

Doorkiesnummer / e-mail:

(0344) 64 92 31/
[redacted]@wsrl.nl

Beste [redacted]

Op 1 oktober 2025 heeft u Waterschap Rivierenland gevraagd om een wateradvies te geven voor het TAM-IMRO plan De Brink in Lienden. In de week daarna is contact geweest over het aanleveren van ontbrekende documenten.

Inhoudelijke beoordeling

Een groot deel van onze eerdere opmerkingen zijn verwerkt. Wij hebben nog wel enkele opmerkingen en aandachtspunten die wij graag verwerkt zien, voordat het ontwerp omgevingsplan door u in procedure wordt gebracht.

Watersysteembeschrijving en werking:

In de toelichting op het plan wordt aangegeven dat er in de kern Lienden wateroverlast wordt ervaren. Het tekort aan 1.000 m3 waterberging (nu geborgen in een bassin) voor Lienden-Noord wordt ingevuld binnen de voorliggende ruimtelijke ontwikkeling. De problematiek van de riolering (te hoge druklijnen) is hiermee niet opgelost. Dit is een opgave van de gemeente. Ons verzoek is om dit onderscheid in rollen en verantwoordelijkheden toe te voegen aan de onderbouwing.

Duikermaatvoering:

De maatvoering van de duikers is momenteel afgestemd op de waterschapsverordening en verwerkt in de ontwerptekeningen. Dit volstaat voor de omgevingsplanfase. Bij de aanvraag voor de Omgevingsvergunning Wateractiviteiten volgt een hydrologische toets van het ontwerp. Deze toets bepaalt of de gekozen diameters definitief volstaan of aangepast moeten worden. Ook wordt de impact op duiker 022638B beoordeeld. Dit is de eerste duiker stroomafwaarts vanaf de ontwikkeling, met een huidige diameter van circa 800 mm. Mogelijk wordt onder de zorgplicht nog een aanvullende inspanning van de ontwikkelende partij gevraagd ten aanzien van deze duiker, zodat afwenteling wordt voorkomen en een robuust watersysteem wordt aangelegd om toekomstige buien zo goed mogelijk op te vangen.

Retentiewadi's:

De retentiewadi's moeten binnen 48–96 uur weer leeg zijn om nieuwe buien op te vangen, bij een landelijke afvoernorm van 1,5 l/s/ha. Wij verzoeken u om deze uitgangspunten op te nemen in de toelichting van het omgevingsplan en het waterhuishoudkundig plan. Deze uitgangspunten zijn namelijk nog niet expliciet genoemd, maar zijn van essentieel belang voor de verdere uitwerking en detaillering. Deze nadere uitwerking zal in de vergunningsfase, hydrologisch worden getoetst.

Kleine watergang oostzijde:

Achter de woning ter plaatse van Brinkstraat 33 wordt een kleine kopsloot (secundaire watergang 101113 van ca. 10 m) op ons aanraden gedempt. Het lijkt erop dat dit stukje watergang niet mee wordt genomen in de compensatieberekening. Het dient namelijk 1 op 1 gecompenseerd te worden in het plangebied. Wij vragen om een aanvullende toelichting op de wijze waarop deze demping is verwerkt.

Waterkwaliteit is een aandachtspunt

Het afgelopen jaar zijn er twee handhavingszaken geweest rond visueel waarneembare olieverontreinigingen in de secundaire watergangen en het bassin. Het waterschap heeft als bevoegd gezag op de waterkwaliteit, water- en waterbodemmonsters genomen (in december 2024 en februari 2025) en deze laten analyseren door laboratorium Aquon. De resultaten tonen geen overschrijding van de interventiewaarden. Ook zijn wij van plan om begin november 2025 een monster te nemen van het oppervlaktewater om de kwaliteit van het oppervlaktewater te analyseren. Toch verzoeken wij u alert te blijven op de invloed van grondroerende werkzaamheden en de aanleg van nieuwe watergangen op de waterkwaliteit. Na oplevering wordt u als gemeente, eigenaar en verantwoordelijk voor het onderhoud van het nieuwe watersysteem. Ook wij als waterschap zullen hier alert op toezien.

Heeft u nog vragen?

Dan beantwoorden wij deze graag. U kunt dan contact opnemen met   via de mail @wsrl.nl of door te bellen met 06 .

Wij nemen aan u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en horen graag op welke wijze u invulling geeft aan ons wateradvies.

Met vriendelijke groet,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,



teamleider Gebiedsontwikkeling Oost

Bijlage(n): Geen

Afschrift: Archief ;
Omgevingsdienst Rivierenland, Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen