

Van: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: 24-07-2025 11:40

Aan: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>,
[redacted] <[redacted]@wsrl.nl>,
[redacted] <[redacted]@wsrl.nl>,
[redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: RE: [Adviesvraag] Kunnen jullie WHP De Brink Lienden mee beoordelen?

Dag allen,

Bij deze mijn aanvullingen en commentaar:

1. Par. 1.2 (en de tweede alinea van 2.7): Nog steeds staat daar een verkeerde interpretatie van het begrip "tijdelijk": "Daarnaast heeft de gemeente binnen het plangebied een tijdelijke (vuil)waterberging gecreëerd". Dit bassin is bedoeld voor "de tijdelijke opslag van afgekoppeld hemelwater". Het bassin zelf had dus NIET als tijdelijk mogen worden bestempeld. De opvang betreft bovendien geen "vuilwater", maar afstromend hemelwater, dat echter bij hevige regen vermengd kan worden met uittredend afvalwater uit het gemengde riool, omdat de druklijn plaatselijk boven maaiveld uit stijgt en zich via de kolken vermengt met het hemelwater. Ook was de bedoeling van dat begrip "tijdelijk", dat het na afloop van de bui weer terugvloeit naar het riool deels via de overstort kan worden geloosd en deels wordt afgepompt naar de RWZI. Dat is allemaal niet gebeurd en mogelijk nu ook te laat om het nog aan te passen. Gemiste kans!
2. Par. 3.1: Als uitgangspunt toevoegen dat de locatie waar het ingezamelde DWA op het bestaande stelsel wordt aangesloten niet in de directe nabijheid van een overstort plaats vindt, maar zoveel mogelijk op transport komt naar het rioolgemaal.
3. Par. 3.1. Rekenhoeveelheden inwoners DWA is woningbezetting x aantal woningen x 10 liter per persoon per uur, gedurende 12 uren. Hier dus $95 \times 2 \times 0,01 = 1,9 \text{ m}^3/\text{h}$
4. Par. 3.1: Inhoud DWA-riool tenminste 24 uur DWA-productie te kunnen bufferen volgens bovenstaande afvoerhoeveelheid. (dus $1,9 \times 24 = 46 \text{ m}^3$)
5. Par. 3.2: Ik pleit (zie ook puntje 1) voor een scheiding van die twee waterhoeveelheden. [redacted] R
[redacted] R
[redacted] D
[redacted] R
6. Par. 4.1: Gaan we uit van de oude of de verwachte nieuwe bergingsnorm?
7. Par. 4.1: De kreet "materialisatie conform de eisen van de gemeente over beheer en onderhoud" slaat ook op het gebruik van de juiste kleurverschillen tussen DWA en HWA leidingen volgens de gemeentelijke standaard?

Vriendelijke groeten van [redacted] J

Tel. [redacted] J

Van: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Verzonden: maandag 21 juli 2025 16:20

Aan: [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>; [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

Onderwerp: [Adviesvraag] Kunnen jullie WHP De Brink Lienden mee beoordelen?

Hoi [redacted]

Zien jullie kans om ook jouw advies te geven op dit plan en kun je aangeven wanneer je hieraan toekomt?
Dan kan ik de gemeente en ontwikkelaar hierover informeren.

[redacted] kunnen jullie advies geven op het aspect grondwater en de analyse uitgevoerd door Buro BOOT.

Op mijn aangeven hebben ze een analyse gedaan op het aspect kwel vanwege de aanwezigheid van zandbanen.

[redacted] Hoofdstuk 3 en 4 van het WHP gaan over Vuil- en Hemelwater.

De andere bijlagen waren te groot om mee te sturen, deze heb ik staan op de volgende bestandslocatie:

F:\A-OMB\Algemene-Schrijf\00 2024 Gemeenten Nieuwe mappen\Buren 2024\11 Ruimtelijke Plannen\LIENDEN\De Brink 2024\venf_waterhuishoudkundigplan-de-brink_2025-07-16_1041.zip

Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior adviseur Water en Ruimte

Accountmanager gemeente Buren en Neder Betuwe

Projectleider Erfgoed

Team Gebiedsontwikkeling Oost

(Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag)

T: (0344) 64 92 31

M: 06 [redacted]

E: [redacted]@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland

Postbus 599

4000 AN Tiel

Bezoekadres:

De Blomboogerd 1

4003 BX Tiel

Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).

Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons [privacy statement](#) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

R Art. 5.2 lid 1

De informatie uit documenten betreft persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter