

Gearchiveerd: vrijdag 10 januari 2025 00:23:59

Van: [redacted]

Verzonden: Thu, 22 Aug 2024 10:47:14

Aan: [redacted]

Onderwerp: schuimvorming RWZI Nijmegen 21/08/2024

Urgentie: Normal

Precisie: None

Bijlagen:

1.jpg [redacted].jpg [redacted].jpg [redacted].jpg [redacted].jpg [redacted].jpg [redacted].jpg [redacted].jpg [redacted].jpg

Hoi [redacted],

Gisteren hebben we 's ochtends vroeg na een hevige nachtelijke regenbui schuim aangetroffen in de effluentkelder en op twee plaatsen op het bedrijfsterrein waar we een putdeksel op een effluentleiding hebben zitten.

Het schuim leek wat anders van samenstelling te zijn als het schuim wat we voorheen in grote hoeveelheden aantreffen. Ditmaal was er meer slib in het schuim te zien en trok het schuim veel sneller weer weg en was er bovendien op de AT's weinig schuimvorming te zien maar was er slechts sprake van lichte verhoging van schuimhoeveelheid op de AT's.

Gisteren is RWZI Nijmegen bijna de gehele werkdag uit bedrijf gegaan vanwege geplande elektrische werkzaamheden, we hebben dus gedurende de werkdag geen debiet binnen gekregen en na de vroege ochtend was er ook geen sprake meer van verhoogde schuimvorming.

Bij deze een aantal foto's ter verduidelijking. Te zien valt dat er weinig schuim op de AT's zichtbaar was, er behoorlijk wat schuim in de effluentkelder aanwezig was, er op twee plaatsen op het bedrijfsterrein wat schuim zichtbaar was, en dat er weinig schuim meer zichtbaar was op deze twee plekken op het bedrijfsterrein na slechts een uur tijd bij gestopte wateraanvoer, ook is te zien dat de schuimvorming in de effluentkelder later op de dag grotendeels was weggetrokken. Op mij komt de aangetroffen schuimvorming nog niet direct verontrustend over, mede gezien de voorafgaande forse regenbui.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Basisoperator RWZI Nijmegen

Team Zuiveringsbeheer Betuwe / Rijk van Maas en Waal

Afdeling technische installaties

T: [redacted]
M: [redacted]
E: [redacted]@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres:
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel



Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).

Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons [privacystatement](#) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen